

SIMBOLOGIA POSTA A TERRA

CAIXA DE CONNEXIO	
CONDUCCIÓ ENTERRADA	Uneix totes les connexions de posada a terra de l'edifici, Es situarà a una profunditat no superior a 80 cm, podent posar-se al fons de les rases de cimentació, sense entrar en contacte amb el formigó.
PICA DE POSTA A TERRA	S'utilitza per a ampliar l'eficia de la conducció enterrada, Es repartiran proporcionalment al llarg de la conducció, connectada a aquesta i separades una distancia no menor de 4m.



DETALL RASA CORREGUDA 140X70CM



DETALL RASA O RIOSTRA 60X60CM



PLACA D'ENCORATGE HEB-240



PLACA D'ENCORATGE 2 IPE-500

QUADRE SABATES

SABATA	UNITATS	A	B	H	PARRILLA	PILAR
1	2	1.80	1.80	0.90	#20X20cm.Ø16	HEB 240
2	7	2.20	2.20	1.10	#20X20cm.Ø16	

PRESSIO ADMISSIBLE DEL TERRENY Qa= 1 Kg/cm2

FORMIGO H-250 NIVELL DE CONTROL NORMAL COEF. PONDER. 1,5
ACER AEH-500N LIMIT ELASTIC 5100 KG/CM2 COEF. DE TREBALL 3,390 KG/CM2



COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS
13/01/2009 E027284
INDUSTRIALS DE TARRAGONA
V I S A T

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE COBERT PISTES FUTBOL-SALA

promotor AJUNTAMENT D'AMPOSTA

emplaçament Avinguda Sebastia Joan Arbo, AMPOSTA

04

Desembre 2.008

m&p, oficina tècnica, c.b.
L'ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL MANEL CONESA I VALMANYA

PLANTA FONAMENTS

1/100

C/Miquel Granell,2,4tB (Edifici Zeus) -AMPOSTA- Tel 977705978 Fax 977706339 E-mail:gestio@mpoficinatecnica.com